


アルフレッド株式会社 様

試料受付: 2025年10月31日
 試験期間: 2025年10月31日 ~ 2025年10月31日
 採取区分: 持ち込み
 試料採取者: ○○△△
 現場住所: 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7

事 業 者 名：アルフレッド株式会社
 住 所：〒432-8003
 静岡県浜松市中区和地山3-1-7
 浜松イノベーションセンター307
 TEL：053-525-8422



件 名： ○○ビル解体工事

[illegible]

報告書No. A00000-A1
発行日 2025年10月31日

試験成績書

アルフレッド株式会社 様

試料受付： 2025年10月31日
試験期間： 2025年10月31日 ~ 2025年10月31日
採取区分： 持ち込み
試料採取者： ○○△△
現場住所： 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7

事業者名：アルフレッド株式会社
住 所： 〒432-8003 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
浜松イノベーションキューブ307号室
TEL： 053-525-8422



件 名： ○○ビル解体工事

ご依頼を受けました検査の結果を下記の通り報告致します。

検体No. 001				試料外観写真	
試料名称 外壁					
採取場所 1号棟 東側					
採取年月日 2025年10月1日					
試験方法 ^{*1} 定性分析 JIS A 1481-1:2016					
試験責任者 原田 憲一 (公社)日本作業環境測定協会 石綿分析技術評価事業 2509合0192号					
試験場所 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7 浜松イノベーションキューブ307号室					
試験結果					
定性分析					含有の有無
層	割合	材種	外観色	アスベスト推定含有率 ^{*2}	含有
1	5 %	塗材	乳白色	-	
2	5 %	主材	白色	-	
3	10 %	塗材	ベージュ色	-	
4	50 %	下地調整材	ライトグレー色	クリンタイル (0.1 %~5 %)	
5	30 %	下地	灰色	-	
偏光顕微鏡写真					
クリンタイル					
写真1		写真1		写真1	
写真2		写真2		写真2	
(注記) ^{*1} サンプルの性状によってJIS A 1481-1の一部を変更した灰化処理を実施しています。 ^{*2} 含有率は定性分析のため推定値となり、ISO/IEC 17025認定範囲外となります。					
(備考) -					

・外観色等が異なるいくつかの建材が混入している場合は、最も多い割合を占める建材について分析しています。・定性分析のため、測定不確かさは考慮しません。
・層割合、材種、外観色は目視にて判断しております。・試験結果は依頼者から提供された試料だけにに関するものとなります。
・試験報告書の一部だけの複製を禁じます。

報告書No. A00000-A1
発行日 2025年10月31日

試験成績書

アルフレッド株式会社 様

試料受付： 2025年10月31日
試験期間： 2025年10月31日 ~ 2025年10月31日
採取区分： -
試料採取者： ○○△△
現場住所： 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7

事業者名：アルフレッド株式会社
住 所： 〒432-8003 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
浜松イノベーションキューブ307号室
TEL： 053-525-8422



件 名： ○○ビル解体工事

ご依頼を受けました検査の結果を下記の通り報告致します。

検体No. 002					試料外観写真	
試料名称 内壁						
採取場所 1階 天井						
採取年月日 2025年10月1日						
試験方法 ^{*1} 定性分析 JIS A 1481-1:2016						
試験責任者 原田 憲一 (公社)日本作業環境測定協会 石綿分析技術評価事業 2509合0192号						
試験場所 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7 浜松イノベーションキューブ307号室						
試験結果						
定性分析					含有の有無	
層	割合	材種	外観色	アスベスト推定含有率 ^{*2}	含有なし	
1	5 %	塗材	白色	-		
2	95 %	岩綿吸音板	ライトグレー色	-		
3	-	-	-	-		
4	-	-	-	-		
5	-	-	-	-		
偏光顕微鏡写真						
含有なし						
写真1		写真1		写真1		
写真2		写真2		写真2		
(注記) ^{*1} サンプルの性状によってJIS A 1481-1の一部を変更した灰化処理を実施しています。 ^{*2} 含有率は定性分析のため推定値となり、ISO/IEC 17025認定範囲外となります。						
(備考) -						

・外観色等が異なるいくつかの建材が混入している場合は、最も多い割合を占める建材について分析しています。・定性分析のため、測定不確かさは考慮しません。
・層割合、材種、外観色は目視にて判断しております。・試験結果は依頼者から提供された試料だけにに関するものとなります。
・試験報告書の一部分だけの複製を禁じます。