




試験成績書

報告書(証明書)番号 A00000-A1
発行日 2026年4月2日

アルフレッド株式会社 様

試料受付: 2026年3月31日
試験期間: 2026年3月31日 ~ 2026年4月2日
採取区分: 持ち込み
試料採取者: □□株式会社 採取太郎 一般建築物石綿含有建材調査者
現場住所: 〒432-8003 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7浜松イノベーションキューブ

事業者名: アルフレッド株式会社
住所: 〒432-8003
静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
浜松イノベーションキューブ
TEL: 053-525-8422



件名: ○○株式会社 本社改修工事

ご依頼を受けました検査の結果を下記のとおり報告いたします。

検体No.	001	採取年月日	2026年3月30日	試料外観写真	
試料名称	外壁塗材				
採取場所	南側1F				
試験方法*1	定性分析 JIS A 1481-1:2016				
試験責任者	原田 憲一 (公社)日本作業環境測定協会 評価区分5 2513A0140号				
試験場所	静岡県浜松市中央区和地山3-1-7 浜松イノベーションキューブ				
試験結果					
定性分析					含有の有無
層	割合	材種	外観色	アスベスト推定含有率*2	含有なし
1	5%	吹付塗材	乳白色	-	
2	95%	下地	ライトグレー色	-	
3	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	
偏光顕微鏡写真					
含有なし					
写真1	写真1	写真1	写真1	写真1	写真1
写真2	写真2	写真2	写真2	写真2	写真2
(注記) *1 サンプルの性状によってJIS A 1481-1の一部を変更した灰化処理を実施しています。 *2 含有率は定性分析のため推定値となり、ISO/IEC 17025認定範囲外となります。					
(備考)					

- ・外観色等が異なるいくつかの建材が混入している場合は、最も多い割合を占める建材について分析しています。
- ・定性分析のため、測定不確かさは考慮しません。・層割合、材種、外観色は目視にて判断しております。
- ・試験結果は該当の試験品目だけにに関するものとなります。・試験報告書の一部だけの複製を禁じます。



試験成績書


報告書（証明書）番号 A00000-A1
発行日 2026年4月2日

アルフレッド株式会社 様

試料受付：2026年3月31日
試験期間：2026年3月31日 ~ 2026年4月2日
採取区分：持ち込み

試料採取者：〇〇株式会社 採取太郎 一般建築物石綿含有建材調査者
現場住所：〒432-8003 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7浜松イノベーションキューブ

事業者名：アルフレッド株式会社
住所：〒432-8003
静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
浜松イノベーションキューブ
TEL：053-525-8422



件名：〇〇株式会社 本社改修工事

ご依頼を受けました検査の結果を下記のとおり報告いたします。

検体No.	002	採取年月日	2026年3月30日	試料外観写真	
試料名称	ケイカル板第1種				
採取場所	1階共用階段 壁				
試験方法*1	定性分析 JIS A 1481-1:2016				
試験責任者	原田 憲一 (公社)日本作業環境測定協会 評価区分5 2513A0140号				
試験場所	静岡県浜松市中央区和地山3-1-7 浜松イノベーションキューブ				
試験結果					
定性分析					含有の有無
層	割合	材種	外観色	アスベスト推定含有率*2	<p style="color: red; font-size: 2em; text-align: center;">含有</p>
1	100%	ケイカル	白色	クリンタイトル (0.1%~5%)、アモサイト (5%~50%)	
2	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	
偏光顕微鏡写真					
クリンタイトル		アモサイト			
写真1		写真1		写真1	
写真2		写真2		写真2	
<p>(注記) *1 サンプルの性状によってJIS A 1481-1の一部を変更した灰化処理を実施しています。 *2 含有率は定性分析のため推定値となり、ISO/IEC 17025認定範囲外となります。</p> <p>(備考)</p> <p>・外観色等が異なるいくつかの建材が混入している場合は、最も多い割合を占める建材について分析しています。 ・定性分析のため、測定不確かさは考慮しません。・層割合、材種、外観色は目視にて判断しております。 ・試験結果は該当の試験品目だけにに関するものとなります。・試験報告書の一部だけの複製を禁じます。</p>					